



1 PLANTA DE PISO PORÃO

1 : 75

- NOTAS:
- 1 - PISO EM MARMORITE EM DUAS CORES PRETO E BRANCO
 - 2 - PISO TABUADO EM MADEIRA DE LEI ANGELIM, PEROBA E CANELA AMARELA
 - 3 - PISO TABUADO VÁRIAS ESPÉCIES ANGELIM, PEROBA, CANELA AMARELA E PINOS
 - 4 - PISO PEDRA QUARTIZITO
 - 5 - PISO DE CONCRETO

O interior da edificação apresenta tabuado de madeira, com exceção das áreas úmidas (banheiros e cozinha) sendo sua paginação em quadrados pretos e brancos de marmorite que fazem uma releitura de um tabuleiro de xadrez, além disso, no porão/depósito da edificação é encontrado piso de cimento queimado. Quanto ao tabuado de madeira, dos principais danos encontrados têm-se: presença de espécies xilófagas, possivelmente do tipo cupim de madeira seca e cupim-do-solo; perda de massa, peças faltantes e quebradas, sobretudo no alpendre em frente à fachada frontal; manchas de umidade e desgaste devido à falta de manutenção. O piso de marmorite está bem conservado, mas vale pontuar que há partes do piso que foram substituídas por piso cerâmico abaixo da pia da cozinha. A estrutura dos barroteiros nos trechos prospectados está toda com fechamento em concreto portanto não é possível confirmar se a substituição foi feita ao longo da estrutura do piso dos cômodos, assim deve ser confirmado ou não esse procedimento no momento do restauro. É válido ressaltar que alguns cômodos não foram avaliados devido ao grande volume de móveis presentes que impossibilitou a visualização do tabuado, logo, as porcentagens acima podem sofrer variação.

Em frente ao alpendre frontal há uma escada com pedra lajão do tipo quartzito, essa tipologia se repete em uma escada presente na lateral leste e em outra localizada no lado oeste da fachada frontal. Quanto a elas, observa-se a inserção de argamassa entre as peças e presença de recalque em algumas partes.

*CONSULTAR O MEMORIAL DESCRITIVO QUE CONTEM INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS DOS PISOS.



piso em cimento queimado do porão da casa sede

REVISÃO	CONTEÚDO		DATA	DESENHO
	NOME EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ENDEREÇO: Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida - MG, CEP.:33045-090 Telefone: (31) 3641-5253	PROPRIEDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA CPF OU CNPJ.: 18.715.409/0001-50		
RESPONSÁVEL TÉCNICA: MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A103692-0				
MONUMENTO: FAZENDA BOA ESPERANÇA - PARQUE DE EXPOSIÇÕES REDELVIM ANDRADE				
TÍTULO:				
MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG	DISTRITO:	ENDEREÇO: RUA JOSÉ SILVINO TEIXEIRA MELO, 200, SÃO GERALDO		
PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO		FOLHA: 01 DE 01 FORMA: A1 DATA: 07/14	ISABELLA LARA	
ETAPA DO PROJETO: CADASTRAL			INDICADA	
BASE CADASTRAL: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO			NOVEMBRO / 2022	
CONTEÚDO: PLANTA DE PISO PORÃO			A1	
			07/14	